

Via Ombrone 2 - 00198 Roma - Italia
T +39 06 83051

Urbanistica Comune di Taranto
urbanistica.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

DIS/PUB/UT-TA

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Oggetto: VENTESIMA EDIZIONE GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026 - PROJECT "STADIO ERASMO IACOVONE - comunicazione parere.

Spett.le Comune di Taranto

Con la presente si esprime parere favorevole per la "PROGETTAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE, IN REGIME DI CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, DELLO "STADIO ERASMO IACOVONE" NEL COMUNE DI TARANTO".

Dalla disamina degli elaborati preme evidenziare che la cabina elettrica esistente situata su via lago maggiore e denominata "Stadio Jacovone" cod. 2-339770 sarà oggetto di demolizione per poter essere ricostruita in altra posizione ovvero su Via Jacovone, per tale motivo dovrà essere presentata dal Comune di Taranto una richiesta di preventivo per spostamento impianti, che sarà elaborata a cura della nostra Unità Tecnici di Taranto.

A tal fine si allega alla presente il modulo da sottoscrivere ed inviare tramite i canali ufficiali compreso degli allegati richiesti. Si precisa che l'attività di spostamento cabina e tutte le attività correlate potranno avere seguito solo a partire dalla data di accettazione del preventivo.

Con l'occasione richiamiamo la vostra attenzione sulle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, che regolamentano la materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ed in particolare all'Art. 117 che, per Vostra comodità, di seguito trascriviamo.

Art. 117: Lavori in prossimità di parti attive

1. Quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:
 - a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;
 - b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive;
 - c) tenere in permanenza persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza.

2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti.

Nell' evidenziare che il ns ufficio Tecnico della Unità Territoriale di Taranto, Ing. Francesco Strada tel. 3285403814 è disponibile per quanto riterrete necessario, Vi ricordiamo che, anche in forza alla norma citata, ogni eventuale responsabilità per danni di qualsiasi genere che potessero comunque derivare a cose e/o persone per Vostre inosservanze, compreso il nostro impianto, ricade esclusivamente su di voi.

Distinti saluti

Antonio Patimo
Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.